

# **FICHA TECNICA**

## **ANTRACITA 1.0 MM**

### **MEDIO FILTRANTE PARA TRATAMIENTO DE AGUA**

#### **ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUIMICAS:**

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Dureza                                       | > 3.0 (Escala de Mohs) |
| Peso Específico                              | > 1.5                  |
| Porcentaje de Humedad                        | 0%                     |
| Solubilidad en HCL al 40 %, durante 24 horas | < 2.0 %                |
| Porosidad                                    | 35 – 45%               |
| Color                                        | Blanco                 |
| Tamaño Mínimo                                | 0.84 mm                |
| Tamaño Máximo                                | 2.00 mm                |
| Diámetro Efectivo (10%)                      | 1.00 – 1.10 mm         |
| Coeficiente de Uniformidad                   | < 1.55                 |
| Densidad aparente                            | 0.95 TM/M3             |

#### **PRESENTACIÓN:**

Envasado en sacos de polipropileno laminado de 20 y 40 Kg

Opcional: Pallets (1.00 m. x 1.20 m) Peso 1,400 kg

#### **APLICACIONES:**

Antracita granulada para filtración.

#### **CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES INTERNACIONES Y NORMATIVAS**

##### **LOCALES:**

- ✓ Standard: ANSI / AWWA B-100-16
- ✓ Norma Técnica Peruana: 360.701:2018

#### **DIVISION TRATAMIENTO DE AGUAS**

Av. Universitaria Mz. C Lote 02 Asoc. Virgen del Rosario – Comas – Lima  
Teléfonos: (01) 635-4226  
RPM: #948156010 | RPC: 958056627 - 958056262  
E-mail/Web: [ventas1@hpi.com.pe](mailto:ventas1@hpi.com.pe), [aavalos@hpi.com.pe](mailto:aavalos@hpi.com.pe) | [www.hpi.com.pe](http://www.hpi.com.pe)

#### **DIVISION PRODUCTOS QUIMICOS**

Av. Universitaria Mz. C Lote 02 Asoc. Virgen del Rosario – Comas – Lima  
Teléfonos: (01) 5366426  
RPC: 987097440 | 958056746